

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия»

В Лаганском районе


Юридический адрес: 358000, Республика Калмыкия,
г.Элиста, ул. Балакаева, дом 8, Телефон, факс: (84722)3-
86-29 ОКПО 74272493, ОГРН 1050866725183
ИНН/КПП 814163491/081601001

Адреса осуществления деятельности:

359220, Республика Калмыкия, Лаганский район, г.
Лагань, ул. Адучиева, д. 63;
359420, Республика Калмыкия, Малодербетовский
район, с. Малые Дербеты, ул. 110 ОКД, д. 7;
359180, Республика Калмыкия, Целинный район, с.
Троицкое, ул. Мукабенова, д.19,
359150, Республика Калмыкия, Яшкульский район, п.
Яшкуль, ул. Клыкова, д. 36а,
359010, Республика Калмыкия, Яшалтинский район, с.
Яшалта, ул. Пэрна, д. 16а.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель функционального подразделения
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Калмыкия»
в Лаганском районе



/ Трактирова Б.Г. /
МП 15.11.2024

Протокол измерений освещенности

Адрес осуществления деятельности: 359220, Республика Калмыкия, Лаганский район, г.
Лагань, ул. Адучиева, д. 63

«15» ноября 2024 г.

№ 20

Дата и время измерений: 15.11.2024г 09ч 40 мин-13ч 00мин

Наименование предприятия, организации (заявитель): МКОУ «Прикумская СОШ».

Юридический адрес: 359242, Республика Калмыкия, Черноземельский район,
п.Прикумский, ул.Ставропольская, д.11.

Фактический адрес: 359242, Республика Калмыкия, Черноземельский район,
п.Прикумский, ул.Ставропольская, д.11.

Наименование и адрес объекта, где проводились измерения: МКОУ «Прикумская
СОШ». РК, Черноземельский район, п.Прикумский, ул.Ставропольская, д.11.

Цель измерений: по договору № 72 от 07.10.2024 г

План и метод отбора: акт проведения замеров физических факторов №

**Измерения проводились в присутствии представителя объекта (контактные
данные):** директора Шарманджиевой Т.А.

Информация предоставленная заказчиком: отсутствует

(ОИ не несёт ответственность за достоверность информации, предоставленной заказчиком)



Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

Наименование средств измерений	Номер	Свидетельство о поверке		Поверен до
		Номер	Дата	
Прибор комбинированный «ТКА ПКМ/43»	43485	№С – ВР/09-02-2024-317129239	09.02.2024 г	08.02.2025 г
Люксметр «ТКА-Люкс»	312122	№С-БГ/04-12-2023/299875527	04.12.2023г	03.12.2024г

Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения.

МУК 4.3.3975-24 Методы контроля. Физические факторы. Методические указания по инструментальному контролю и оценка освещения рабочих мест.

Эскиз помещения:



Источники физических факторов и их характеристики: освещение совмещенное: естественное через оконные светопроемы, одностороннее боковое освещение, ориентация окон на Ю-С; искусственное за счет с.д.л с рассеивателями, расположены на потолке, чистые и в исправном состоянии.



Дополнительные сведения: метеоусловия: сплошная облачность просветов нет, атмосферных осадков нет, параметры наружного воздуха $t=10^{\circ}\text{C}$, влажность воздуха 74%, 764 мм.рт.ст(п.2.3 МУК 4.3.3975-24 по данным сайта www.meteorf.gov.ru)

подготовка помещения: остекление светопроемов чистые и целые, измерения проведены в реальных условиях: в помещении установлена мебель и оборудование, окна затенены деревьями, без учета изменений значений напряжения в электрической сети системы освещения.

Результаты измерений:

Место измерений	Вид (л/л, л/н, с.д.л.)	Система освещения (совм, общ. Искусств)	Точки замера	Един. Измер. (люкс)	X1	X2	X3	Xср	Неопределенность измерения $E_{ср}$	Наруж. Освещ.	КЕО	Допустимая норма
Кабинет начальных классов №1	8 осв.уст. по 4с.д.л	совмещ	т.1 рабочее место учителя Г-0,8	люкс	973	967	968	969	$\pm 89,51$	10503	9,2	0,6

Кабинет начальных классов №2	8 осв.уст. по 4с.д.л	совме щ	т.2 рабоче е место учител я Г-0,8	люкс	998	986	980	988	±91,27	10464	9,4	0,6
Кабинет начальных классов №3	8 осв.уст. по 4с.д.л	совме щ	т.3 рабоче е место учител я Г-0,8	люкс	877	870	868	872	±80,55	10533	8,2	0,6
Кабинет начальных классов №3	8 осв.уст. по 4с.д.л	совме щ	т.4 рабоче е место учител я Г-0,8	люкс	907	977	968	951	±87,85	10434	9,1	0,6

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:		
Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-эпидемиолог ,	Хараева И.И.	
Руководитель ФП	Трактирова Б.Г.	

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Калмыкия» в Лаганском районе
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (Роспотребнадзор)

Приложение к протоколу №20 от 15.11.2024г

Заключение:

МКОУ «Прикумская СОШ» по результатам проведенных измерений совмещенного освещения в т.1-4 на рабочем месте учителей в плоскости нормирования Г-0,8 среднее значение КЕО_{ср}=8,2-9,4%; Следовательно уровень совмещенного освещения на рабочем месте учителей соответствует требованиям таблицы 5.25 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» с учетом возможной поправки, вводимой для территории Республики Калмыкия с учетом светового климата.

Врач-эпидемиолог ФФБУЗ «ЦГ и Э в РК»
в Лаганском районе



Хараева И.И.